



GAZMER

ÜRÜN KABUL BELGESİ

“GAZMER, GAZBİR in İktisadi İşletmesidir.”

“Aşağıda belirtilen firma ve ürüne ait standart belgeleri, test muayene raporlar, kullanım kılavuzu, servis ve garanti belgeleri; GAZBİR Belgelendirme Komisyonu tarafından, Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği 5. Madde ve ilgili diğer mevzuat kapsamında incelenmiş olup; ekli lisans bölgelerimizde belirtilen geçerlilik tarihi kapsamında kullanımına müsaade edilmiştir.”

ÜRETİCİ/İTHALATCI FİRMA

: DUYAR VANA MAKİNE SAN. ve TİC. A. Ş.

ÜRÜN – MARKA - ÜRETİM YERİ

: Esnek bağlantı – DUYAR, Türkiye

İMALAT STANDARDI

: TS 10880: Kompansatörler - Çelik Körüklü - Gaz Boru Hatları Ve Tesisatında Kullanılan

MODEL	BELGELENDİRME KURULUŞU	SERTİFİKA TARİHİ	GEÇERLİLİK TARİHİ	MODEL AÇILIMLARI / ÖZELLİKLER
KOMPANSATÖR SABİT FLANŞLI LAYNERLİ (Eksenel Hareket 60 mm)	TSE	25.04.2010	29.10.2017	DN65' den DN 250' e kadar, 16 Bar Anma Basıncı, Dilatasyon Kullanım Amaçlı, Flanşlı, Paslanmaz
KOMPANSATÖR SABİT FLANŞLI LAYNERLİ (Eksenel Hareket 30 mm)	TSE	25.04.2010	29.10.2017	DN25' den DN 250' e kadar, 16 Bar Anma Basıncı, Dilatasyon Kullanım Amaçlı, Flanşlı, Paslanmaz
KOMPANSATÖR SABİT FLANŞLI LAYNERSİZ (Eksenel Hareket 30 mm)	TSE	25.04.2010	29.10.2017	DN25' den DN 250' e kadar, 16 Bar Anma Basıncı, Dilatasyon Kullanım Amaçlı, Flanşlı, Paslanmaz
KOMPANSATÖR ŞABİT FLANŞLI LAYNERSİZ (Eksenel Hareket 60 mm)	TSE	24.04.2010	29.10.2017	DN65' den DN 250' e kadar, 16 Bar Anma Basıncı, Dilatasyon Kullanım Amaçlı, Flanşlı, Paslanmaz



Yaşar Arslan

Yaşar ARSLAN
BAŞKAN



“Bu belge kapsamındaki ürün, geçerlilik tarihine kadar kullanılabilir. Süre bitiminde, firma tarafından vize yenileme işlemi yapılmalıdır.”

“Bu belge ilgili ürünlerin standartlar ve mevzuat açısından incelendiğini ve doğal gaz dağıtım sektöründe kullanım uygunluğunu belirtmekle beraber; ürün kalite belgesi hükmü taşımaz.”